



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
w MIELCU**

ul. M. Skłodowskiej 8; 39-300 Mielec, tel.: 17 586 33 43; tel/fax: 17 586 30 21, e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

PSK.443.1.34.48.2016

Mielec, 2016-12-29



**DECYZJA**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2015.1412 z późn. zm.)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2015.139 z późn. zm.)
- § 16 ust. 1 pkt 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr 25/N/PHK/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.; Nr 26/N/PHK/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/M/1 z dnia 23 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/F/1 z dnia 26 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/M/2 z dnia 23 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/F/2 z dnia 26 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/M/3 z dnia 23 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/F/3 z dnia 26 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/M/4 z dnia 23 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/F/4 z dnia 26 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/M/5 z dnia 23 sierpnia 2016 r.; Nr 1447/08/2016/F/5 z dnia 26 sierpnia 2016 r.; Nr 28/N/PHK/2016 r. z dnia 8 września 2016 r.; Nr 32/N/PHK/2016 r. z dnia 5 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/1 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/1 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/2 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/2 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/3 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/3 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/4 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/4 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/5 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/5 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/M/6 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 3486/09/2016/F/6 z dnia 11 października 2016 r.; Nr 40/N/PHK/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.; Nr OLS.LAI.9052.3.235.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.; Nr OLT.LAI.9052.2.81.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.; Nr HK.491.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz Nr OLR.LHK.9052.1.681.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. dotyczącymi wodociągu sieciowego Mielec

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**UZASADNIENIE**

W dniach 11 lipca, 3 sierpnia, 5 września, 3 października i 21 listopada 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych

punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Mielec, ul. Wolności 29; Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6; Społecznej Szkole Podstawowej w Złotnikach 61; Samorządowym Centrum Kultury, Mielec Al. Niepodległości 7; Domu Pomocy Społecznej, Mielec ul. Wyszyńskiego 16; Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, ul. Sienkiewicza 54; REG-BENZ Mielec, ul. Legionów 80; Gimnazjum Nr 3 Mielec ul. Tańskiego 3 i Zakładzie Mechaniki i Elektroniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. Mielec ul. Traugutta 7 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

Ponadto w dniach 17 sierpnia i 3 października 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Mielec ul. Wolności 29; Gimnazjum Nr 3 Mielec ul. Tańskiego 3; REG-BENZ Mielec, ul. Legionów 80; Przychodni Zdrowia Mielec ul. Rynek Rzochowski 5; Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu ul. Sienkiewicza 54; Samorządowym Centrum Kultury, Mielec Al. Niepodległości 7; MPGK Sp. z o.o., Zakładu Dróg Miejskich w Mielcu ul. Korczaka 20; Zakładzie Mechaniki i Elektroniki Precyzyjnej R&G sp z o.o. Mielec ul. Traugutta 7; Domu Pomocy Społecznej, Mielec ul. Wyszyńskiego 16.

Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w w/w punktach poboru próbek wody oraz monitoringu przeglądowego – Przychodni Zdrowia Mielec, ul. Rynek Rzochowski 5, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Mielcu ul. Sienkiewicza 54 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. **Prezydent Miasta Mielca i Wójt Gminy Mielec są zobowiązani do poinformowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu sieciowego Mielec.**

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Mielcu

*mgr farm. Henryk Chmielik*

### Otrzymują:

① Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 39-300 Mielec, ul. Wolności 44

### Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
2. Wójt Gminy Mielec, 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5
3. a/a